

бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Сокольского муниципального района
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 33 «Звездочка»

162132, г. Сокол, ул. Менделеева, д. 36а,
тел.: (8817-33) 3 37 99

e-mail: sokolsad33@yandex.ru

23.06.2023 № 38

На № _____ от _____

Главного управления МЧС России по
Вологодской области

Отчет об устранении
предписания от 18.01.2022 г.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Примечание
1.	Определение расчетной величины пожарного риска не соответствует установленным требованиям п.5 «Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.07.2020г. №1084; «Методике определения расчетной величины пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». Утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382		Приложение №1
2.	Первый этаж Ширина эвакуационного выхода из спальни (помещения №27 на техническом плане), ведущего в тамбур (помещение №24 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 м). Ст.4, ст 6, ст 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123 от 22.07.2008); п.4.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования». (далее – СНИП II-A.5-62); Ширина эвакуационного выхода из тамбура (помещения №24 на техническом плане), ведущего наружу, составляет менее 0,8м (фактическое расстояние 0,75 м) ст. 4, ст 6, ст.53, ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.2 СНИП II-A.5-62; Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в правой части здания первого этажа, ведущей на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1.15м (фактическое расстояние 0,86м). ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «А» п. 3.6 СНИП II – Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» (далее – СНИП II-Л.2-62);		
3.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в центральной части здания первого этажа (помещение №49 на техническом плане), ведущей на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15м (фактическое расстояние 1,05м) ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «А» п.3.6 СНИП II –Л 2-62		
4.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в центральной части здания первого этажа (помещение №49 на техническом плане), ведущей к выходу из здания предназначенной для эвакуации людей менее 1.15 м. (фактическое расстояние 1.07м) ст. 4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНИП – II Л.2-62;		
5.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в левой части здания первого этажа (помещение №2 на техническом плане), ведущей на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1.15 м (фактическое расстояние 0,99м). ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п.3.6 СНИП II – Л.2-62;		
6.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в левой части здания первого этажа (помещение №2 на техническом плане), ведущей к выходу, предназначенной для эвакуации людей менее 1.15 м (фактическое расстояние 1,00м). ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п.3.6 СНИП II – Л.2-62;		

Выполнено

7.	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала (помещение №19 на техническом плане), ведущего наружу, составляет менее 0,8м (фактическое расстояние 0,78 м) ст. 4, ст.6, ст53 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.2 СНИП II – Л.2-62;		
8.	Ширина эвакуационного выхода из спальни (помещение №23 на техническом плане), ведущего в кабинет (помещение №24 на техническом плане), составляет менее 0,8м (фактическое расстояние 0,78 м) ст. 4, ст.6, ст53 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.2 СНИП II – Л.2-62;		
9.	Ширина эвакуационного выхода из кабинета (помещение №24 на техническом плане), ведущего в раздевалку(помещение №26 на техническом плане), составляет менее 0,8м (фактическое расстояние 0,79 м) ст. 4, ст.6, ст53 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.2 СНИП II – Л.2-62;		
10.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в правой части здания второго этажа (помещение №22 на техническом плане), ведущей на первый этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1.15 м (фактическое расстояние 1,08м). ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п.3.6 СНИП II – Л.2-62;		
11.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в центральной части здания второго этажа (помещение №28 на техническом плане), ведущей на первый этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1.15 м (фактическое расстояние 1,03м). ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п.3.6 СНИП II – Л.2-62;		
12.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в левой части здания второго этажа (помещение №38 на техническом плане), ведущей на первый этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1.15 м (фактическое расстояние 1,06м). ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п.3.6 СНИП II – Л.2-62;		
13.	Дверь, предназначенная для эвакуации людей из музыкального зала (помещение №19 на техническом плане), ведущая на лестничную клетку (помещение №22 на техническом плане) открывается против направления движения. Ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.7 СНИП II-4.5-62;		
14.	Дверь, предназначенная для эвакуации людей из раздевалки (помещение №18 на техническом плане), ведущая на лестничную клетку (помещение №22 на техническом плане) открывается против направления движения. Ст.4, ст.6, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.2008; п.4.7 СНИП II-4.5-62;		
15.	Наружная лестница и площадка эвакуационного выхода из тамбура (помещение №24 согласно проекта на здание) высотой более 0,45 не имеет ограждения высотой не менее 0,9 м. ст 4, ст.6, ст53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п.3.10 СНИП II – Л.2-62;	Выполнено	Приложение №2
16.	Наружная лестница и площадка эвакуационного выхода из медицинского кабинета (помещение №10 согласно проекта на здание) высотой более 0,45 не имеет ограждения высотой не менее 0,9 м. ст. 4, ст.6, ст53 ФЗ №123 от 22.07.2008; подпункт «а» п.3.10 СНИП II – Л.2-62;	Выполнено	Приложение №3

Приложения:

- 1 Копия расчета величины пожарного риска
- 2 Фото ограждения наружной лестницы из эвакуационного выхода
- 3 Фото ограждения наружной лестницы из эвакуационного выхода

Заведующий



Т.В. Мелехина