

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам**

(наименование ОНД и ПР)

г. Сокол
(место составления акта)

«13» января 2023 г., 14 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 187/1/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 187 от 30.11.2022 г., в период с «11» января 2023 г., 10 час. 00 мин по «13» января 2023 г., 14 час. 00 мин проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное) мероприятие проведено:

1) Семенским Романом Владимировичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное) мероприятие проведено в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сокольского муниципального округа "Детский сад общеразвивающего вида № 33 "Звездочка".

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Менделеева, д. 36А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное) мероприятие проведено совместно с: нет

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Определение расчетной величины пожарного риска не соответствует установленным требованиям.	ст. 3 «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22	12.01.2024	

		июля 2020 года № 1084; «Методике определения расчетной величины пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382.		
Первый этаж				
2.	Ширина эвакуационного выхода из спальни (помещения № 27 на техническом плане), ведущего в тамбур (помещение № 24 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,77 метра).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 4.2 СНИП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования.» (далее - СНИП II-A.5-62)	12.01.2024	
3.	Ширина эвакуационного выхода из тамбура (помещения № 24 на техническом плане), ведущего наружу, составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,75 метра).	ст. 4, ст. 6, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.2 СНИП II-A.5-62	12.01.2024	
4.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в правой части здания первого этажа, ведущей на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15 м. (фактическое расстояние 0,86 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» (далее - СНИП II-Л.2-62)	12.01.2024	
5.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в центральной части здания первого этажа (помещение № 49 на техническом плане), ведущей на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15 м. (фактическое расстояние 1,05 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНИП II-Л.2-62	12.01.2024	
6.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в центральной части здания первого этажа (помещение № 49 на техническом плане), ведущей к выходу из	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНИП II-Л.2-62	12.01.2024	

	здания, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15 м. (фактическое расстояние 1,07 м).			
7.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в левой части здания первого этажа (помещение № 2 на техническом плане), ведущей на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15 м. (фактическое расстояние 0,99 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНиП II-Л.2-62	12.01.2024	
8.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в левой части здания первого этажа (помещение № 2 на техническом плане), ведущей к выходу из здания, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15 м. (фактическое расстояние 1,00 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНиП II-Л.2-62	12.01.2024	
9.	Наружная лестница и площадка эвакуационного выхода из медицинского кабинета (помещение №10 согласно проекта на здание) высотой более 0,45 не имеет ограждений высотой не менее 0,9 м.	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 3.10 СНиП II-Л.2- 62	12.01.2024	
10.	Наружная лестница и площадка эвакуационного выхода из тамбура (помещение №24 согласно проекта на здание) высотой более 0,45 не имеет ограждений высотой не менее 0,9 м.	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 3.10 СНиП II-Л.2- 62	12.01.2024	
Второй этаж				
11.	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала (помещения № 19 на техническом плане), ведущего наружу, составляет менее 0,8 м	ст. 4, ст. 6, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.2 СНиП II-А.5-62	12.01.2024	

	(фактическое расстояние 0,78 метра).			
12.	Ширина эвакуационного выхода из спальни (помещения № 23 на техническом плане), ведущего в кабинет (помещение № 24 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,78 метра).	ст. 4, ст. 6, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.2 СНиП II-А.5-62	12.01.2024	
13.	Ширина эвакуационного выхода кабинета (помещения № 24 на техническом плане), ведущего в раздевалку (помещение № 26 на техническом плане), составляет менее 0,8 м (фактическое расстояние 0,79 метра).	ст. 4, ст. 6, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.2 СНиП II-А.5-62	12.01.2024	
14.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в правой части здания второго этажа (помещение № 22 на техническом плане), ведущей на первый этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15 м. (фактическое расстояние 1,08 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНиП II-Л.2-62	12.01.2024	
15.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в центральной части здания второго этажа (помещение № 28 на техническом плане), ведущей на первый этаж, предназначенной для эвакуации людей менее 1,15 м. (фактическое расстояние 1,03 м).	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНиП II-Л.2-62	12.01.2024	
16.	Ширина эвакуационного пути по внутренней лестнице в левой части здания второго этажа (помещение № 38 на техническом плане), ведущей на первый этаж, предназначенной для эвакуации людей	ст. 4, ст. 6, ст. 53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; подпункт «а» п. 3.6 СНиП II-Л.2-62	12.01.2024	

	менее 1,15 м. (фактическое расстояние 1,06 м).			
17.	Дверь, предназначенная для эвакуации людей из музыкального зала (помещение № 19 на техническом плане), ведущая на лестничную клетку (помещение № 22 на техническом плане) открывается против направления движения.	ст. 4, ст. 6, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.7 СНИП II-A.5-62	12.01.2024	
18.	Дверь, предназначенная для эвакуации людей из раздевалки (помещение № 18 на техническом плане), ведущая на лестничную клетку (помещение № 22 на техническом плане) открывается против направления движения.	ст. 4, ст. 6, ст.53 ФЗ № 123 от 22.07.2008; п. 4.7 СНИП II-A.5-62	12.01.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Семенский Р.В.


(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



М.Л.П.


«13» 01 2022 г.

Предписание для исполнения получил (а):



(подпись)

«13» 01 2022 г.



(должность, фамилия, инициалы)